



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 8(3952)785957, тел. доверия 8(3952)39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам

(наименование органа надзорной деятельности)

665263, г. Тулун, ул. Советская, 47, тел. доверия 8(3952)39-99-99

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрации Алгатуйского сельского поселения и его законному представителю в лице

Главы Алгатуйского сельского поселения Белизовой Ии Вячеславовны

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору от «11» мая 2022г. № 39, Поручения Президента Российской Федерации, отданное на заседании Совета Безопасности Российской Федерации от 19.01.2022 (пункт 2.4 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 19 января 2022 г. № Пр-195 по вопросу «О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; п. 3 ч. 2 статьи 10, статей 12, 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; части 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и расположенного на территории Алгатуйского сельского поселения, в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «13» мая 2022г. (проверка наличия запрашиваемой документации, проверка территории населенного пункта с. Алгатуй), с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «16» мая 2022 г. (проверка предоставленной документации, подготовка документов по результатам проверки), ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам Закусило Станислав Игоревичем, государственным инспектором г. Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору Петровой Юлией Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: главой администрации Алгатуйского сельского поселения Белизовой Ией Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору (контролю):

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй (населенный пункт)			

Государственный инспектор по пожарному надзору

Юлия Сергеевна Петрова

39/1/1-1	<p>На территории общего пользования с. Алгатуй на земельном участке с координатами 54.393811, 100.202533, (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2) своевременно не убрана свалка мусора (бытовые отходы)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 67, п. 69.</p>	01.07.2022	
39/1/1-2	<p>В н.п. с. Алгатуй, граничащем с лесничествами, не созданы (обновлены) противопожарные минерализованные полосы в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населённого пункта, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с южной стороны с. Алгатуй, вдоль ул. Лесной протяженностью 250 метров; 2) с западной стороны с. Алгатуй, от ул. Северной до ул. Лесной протяженностью 170 метров; 3) с западной, северной и восточной стороны гаражного кооператива, расположенного по адресу: Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров севернее ул. Северная, 1, общей протяженностью 350 метров; 4) с западной стороны с. Алгатуй, вдоль ул. Саянская (от д. № 4 до д. № 10) протяженностью 150 метров; 5) с западной, северной и восточной стороны гаражного кооператива, расположенного по адресу: Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2, общей протяженностью 200 метров. 	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 37, ст. 59, ст. 63, ст. 151; Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 19, ст. 30, ст. 37, ст. 38; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 63, п. 70, п. 74.</p>	01.07.2022	
39/1/1-3	<p>Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений с. Алгатуй составляют менее 30 метров, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2, координаты местоположения здания: 54.393715, 100.202367) до лесных насаждений в северо-восточном направлении – 10 метров; 2) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2, координаты местоположения здания: 54.393508, 100.202324) в восточном направлении до лесных насаждений – 13 метров; 3) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2, координаты местоположения здания: 54.393387, 100.201959) в восточном и южном направлении до лесных насаждений – 0 метров; 	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6, 37, 63, 69 ч. 2, 151; Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 19; Свод правил СП-4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.14; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479, п. 74.</p>	01.11.2022	

- 4) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров восточнее ул. Центральная, 2, координаты местоположения здания: 54.394124, 100.201278) в южном, западном и северном направлениях до лесных насаждений – 0 метров;
- 5) от здания хозяйственной постройки (Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Лесная, 11) в южном направлении до лесных насаждений – 10 метров;
- 6) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров севернее ул. Северная, 1, координаты местоположения здания: 54.398593, 100.189063) в западном направлении до лесных насаждений – 0 метров;
- 7) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров севернее ул. Северная, 1, координаты местоположения здания: 54.398724, 100.189771) в северном направлении до лесных насаждений – 0 метров;
- 8) от здания гаража, расположенного в гаражном кооперативе (Тулунский район, с. Алгатуй, 150 метров севернее ул. Северная, 1, координаты местоположения здания: 54.398337, 100.191300) в восточном направлении до лесных насаждений – 15 метров;
- 9) от хозяйственной постройки (Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Горная, 4) в восточном направлении до лесных насаждений – 10 метров;
- 10) от хозяйственной постройки (Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Горная, ул. Победы, 3) в западном направлении до лесных насаждений – 0 метров.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 57 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (ред. от 25.06.2021) «О федеральном государственном пожарном надзоре» контролируемое лицо вправе в порядке предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействия) его должностных лиц.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений, действия (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение: 1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа; 2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по г. Тулуну,
Тулунскому и Куйтунскому районам

Закусило С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » мая 2022 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]

(подпись)

[Handwritten Signature]

Глава Анотуйской с/п.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16. » 05. 2022 г.

Тел. доверия: 8 (395-2) 40-99-99

Государственный инспектор по пожарному надзору

[Handwritten Signature] С.И. Закусило