

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности -
Глава Алгатуйского сельского поселения



И.В. Белизова

«14» 11 2022 г.

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Место проведения: администрация Алгатуйского сельского поселения (с.
Алгатуй, ул. Солнечная, 16).

Вела заседание Белизова Ия Вячеславовна – глава Алгатуйского сельского
поселения - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Присутствовали:

Грудова Анна Васильевна – главный специалист администрации
Алгатуйского сельского поселения;

Петешева Наталья Михайловна – специалист администрации
Алгатуйского сельского поселения;

Тюменцева Светлана Александровна – депутат Думы Алгатуйского
сельского поселения (по согласованию).

Повестка дня:

1. О прохождении отопительного периода в с. Алгатуй.

Докладчики:

Белизова Ия Вячеславовна – глава Алгатуйского сельского поселения;

Решение по вопросу:

1. Информацию Белизовой И.В. принять к сведению.
2. В связи с критическим запасом топлива менее 1 суток на котельной с.
Алгатуй обеспечивающей подачу тепла в жилые дома, учреждения и
предприятия, расположенные в с. Алгатуй, ввести на территории Алгатуйского
сельского поселения, режим функционирования ТП РСЧС «Повышенная
готовность» с 12:00 часов 17 ноября 2022 г. до особого распоряжения.
3. Администрации Алгатуйского сельского поселения издать
постановление о вводе режима функционирования ТП РСЧС «Повышенная
готовность» на основании данного решения.
4. Администрации Алгатуйского сельского поселения подготовить

поадресный список получателей теплоснабжения от котельной с. Алгатуй.

5. В случае прекращения или ограничения теплоснабжения жилых домов, учреждений и предприятий, расположенных в с. Алгатуй, администрации Алгатуйского сельского поселения незамедлительно провести внеочередное заседание данной комиссии.

6. Администрации Алгатуйского сельского поселения совместно с МУСХП «Центральное» проводить мониторинг состояния данной обстановки.

7. МУХП «Центральное» организовать работу по увеличению запаса топлива на котельной с. Алгатуй.

8. Информацию о складывающейся обстановке на территории с. Алгатуй незамедлительно передавать в МКУ «ЕДДС» Тулунского района по телефонам: 8(39530) 47080, 89500562881.

Секретарь комиссии



Н.М. Петешева