



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 38.ИЦ.06.000.Т.000912.10.22 ОТ 28.10.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного сооружения с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость), устанавливающий границы ЗСО подземного источника и ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО.

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "СТРОЙГОРОД"; 410049, Саратовская область, г.Саратов, ул.Кавказская, д.7А, к.105." ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "Экспертиза" №00798/2022 от 03.10.2022г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710284 от 22.11.2018г).

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2152771





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 38.ИЦ.06.000.Т.000912.10.22 от 28.10.2022 г.

Проектная документация "Водозаборное сооружение с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость). Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость), устанавливающий границы ЗСО подземного источника и ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО" и устанавливающий границы зоны санитарной охраны подземного источника и ограничения использования земельных участков в ее границах:  
 Границы I пояса ЗСО устанавливаются радиусом 50м. от крайних скважин в узлах водозабора в связи с тем, что воды отнесены к условно защищенным.  
 Границы II пояса ЗСО: расстояние вверх по потоку подземных вод от водозабора - 1033 м, расстояние вниз по потоку подземных вод от водозабора - 40м.; ширина захвата подземного потока водозабора - 69м.  
 Границы III пояса ЗСО: расстояние вверх по потоку подземных вод от водозабора - 1500 м, расстояние вниз по потоку подземных вод от водозабора - 40м.; ширина захвата подземного потока водозабора - 73м.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

